

FÖRESKRIFTER

RANGORDNING AV FÖRESKRIFTER

1. FÖRESKRIFTER I HÖGER MARGINAL PÅ RITNING
2. DETALJFÖRESKRIFTER PÅ RITNING

NORMER OCH BESTÄMMELSER

BBR 2006

BBK 04

AMA ANLÄGGNING 07

GRUNDLÄGGNING

OM ERFORDERLIGT PLACERAS GEOTEXTIL, ANNARS 100 MM MAKADAMBÄDD (16-32).

ÖVERGÅNG MELLAN LANDFÄSTE OCH MARK UTFÖRS ENL. AMA ANLÄGGNING 07

PLATSGJUTEN BETONG

SÄKERHETSKLASS 2

EXPONERINGSKLASS XD3 - XF4

LIVSLÄNGDSKLASS L100

TÄCKANDE BETONGSKIKT 40MM

BETONGKVALITÉ: BTG I, C 40/50 VCT 0.40

YTTERHÖRN AVFASAS MED TREKANTSLIST

PLATTAN FÅR EJ BELASTAS FÖRRÄN FULL HÅLLFASTHET UPPNÅTTS

BETONGEN SKYDDAS FRÅN UTTORKNING UNDER HÄRDNING

YTA PÅ ÖVRE PLATTA BEHANDLAS SÅ ATT EJ HALKRISK UPPSTÅR (BRÄDRIVEN YTA)

ARMERING

B500B, NPS500

SKARVLÄNGD = 40φ

I YTTERHÖRN MONTERAS 4φ12-B

TOLERANSER

ENLIGT BBK 04

			DATUM 2009-05-27
FÖRESKRIFTER			ANSVARIG D.J.
			SKALA
UPPDRAG NR 78705	RITAD/KONSTR AV P-A.A.	HANDLÄGGARE	NUMMER BET