



Datum
2021-02-15

Teknik, lokalförsörjning och intern service
VA-enheten
va@bengtsfors.se

PM – Dagvattenhantering detaljplan Sulfiten

Avledningen av dräneringsvatten får ske antingen med självfall direkt till marken om förutsättningar finns för detta, alternativt till dagvattenförande ledningar. Ledningar för dräneringsvatten ska förses med en brunn med slamsamlingsanordning som placeras före ledningens anslutning till dagvattenledning.

Dagvatten ska avledas till lämplig markyta för infiltration om möjligheten finns, alternativt får dagvattnet avledas till dagvattenförande ledningar. Ledningar för dagvatten ska förses med en brunn med slamsamlingsanordning som placeras före ledningens anslutning till dagvattenledning.

Garage ska utföras utan golvbrunn om inte särskilda skäl föreligger. Ansökan om att få installera golvbrunn i garaget sker till Bengtsfors kommuns VA-enhet. Vid utförande av golvbrunn ska avloppsvattnet ledas till kommunens spillvattenledning. Om spillvattnet innehåller mer än obetydliga mängder av skadliga ämnen, ska spillvattnet behandlas eller avskiljare installeras.